

**Wyjaśnienie treści do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) nr 1**

Ostróda, dnia 06.11.2017 r.

DT.2610.17.2017.BŻ

**Wszyscy wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego pn. „Remont dróg powiatowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” z podziałem na części, znak DT.2610.17.2017.BŻ.

W odpowiedzi na wniesione zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informuję jn.:

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o podanie stopnia przekruszenia kruszywa łamanego 0/31,5.

**Odpowiedź:**

Stopień przekruszenia C50/10.

**Pytanie 2:**

Prosimy o określenie czy w pozycjach dotyczących regulacji urządzeń podziemnych należy wycenić samą regulację czy też wymianę na nowy materiał.

**Odpowiedź:**

W pozycjach dotyczących regulacji urządzeń podziemnych należy wycenić samą regulację.

**Pytanie 2:**

Zwracamy się z prośbą o podanie danych dotyczących wymagań odnośnie materiałów wymienionych w sst opisujących warstwy odsączające tj.

- pospółka
- żwir
- mieszanka

**Odpowiedź:**

Do wykonania warstw odsączających zgodnie z SST materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

- - piaski,
- - żwir i mieszanka,

Wymagania dla piasku zgodnie z Normą PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Piasek zastąpioną przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska.

Wymagania dla żwiru i mieszanki zgodnie z Normą PN-B-11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Kruszywa mineralne Żwir i mieszanka zastąpioną przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
*Małgorzata Ostrowska*