

Ostróda, dnia 05.10.2010 r.

DT- t/3430/56-01/10

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Ustawienie barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1168 N Miłakowo – Wapnik oraz 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr. woj. nr 530 – Brzydowo - Boguchwały”, znak DT- t/3430/56/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w związku z zapytaniem skierowanym przez Wykonawcę, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Ustalenie; typu barier (np. stalowe lub betonowe) wg norma odpowiada jednym i drugim barierom.

Odpowiedź Zamawiającego

Ustawione bariery mają spełniać wymagania W5/N1/A. W SST w pkt 3.3 Ochrona antykorozyjna podano minimalną grubość powłoki cynkowej, która powinna wynosić 60 µm, z czego wynika, iż chodzi o bariery stalowe.

Pytanie 2

Ustalenie; ilości barier najazdowych (czyli początek i koniec odcinka)

Odpowiedź Zamawiającego

Odcinki najazdowe barier mają wynosić: początkowe 12 m, końcowe 8 m.

Pytanie 3

Ustalenie; bariery jednostronne BPS-2 lub dwustronne BPS-1 wysokość 810 czy 860

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga ustawienia barier jednostronnych. Zamawiający nie narzuca wysokości bariery, która musi spełniać warunek W5/N1/A.

Pytanie 4

Ustalenie; istnieje możliwość dostawy loco budowa bez ustawienia

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest Ustawienie barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1168 N Miłakowo – Wapnik oraz 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr. woj. nr 530 – Brzydowo – Boguchwały, w związku z tym nie ma możliwości dostawy barier bez ich ustawienia.